



160008280285



(2018) 国认监认字 (083) 号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1045

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

NCSA-2019D-0076

产品名称:

Name of Product

强化复合风管

委托单位:

Client

青岛亨通风管制造安装有限公司

生产单位:

Manufacture

青岛亨通风管制造安装有限公司

检验类别:

Test Category

委托检验

国家空调设备质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision and Inspection and

Testing for Air Conditioning Equipment



# 注 意 事 项

## NOTICE

1. 报告无“检验鉴定章”无效;  
Test report is invalid without the “Stamp of test report” on it.
2. 复制报告未重新加盖“检验鉴定章”无效;  
Duplication of test report is invalid without the “Stamp of test report” on it.
3. 报告无主检、审核、批准签字无效（仲裁检验报告应增加审定签字）;  
Test report is invalid without the signatures of the persons for chief test, verification and approval. The test report for arbitration should be added the signature of the person for verification on it.
4. 报告涂改无效;  
Test report is invalid if altered.
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出;  
Different opinions about test report should be reported to the test department within 15 days from the date of receiving the test report.
6. 一般情况，委托检验仅对来样负责。  
In general, for entrusted tests the responsibilities are undertaken for the delivered samples only.

地址：北京市北三环东路 30 号

ADD: No. 30, Beisanhuan East Road, Chaoyang District, Beijing, China

业务电话 (Business TEL) : 010-84274062    010-64517289

投拆电话 (Complaint TEL) : 010-64517653

传真 (FAX) : 010-84274062

邮政编码 (Postcode) : 100013

E-mail: acet@ncsa.cn

Internet: <http://www.ncsa.cn>



# 国家空调设备质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision and Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment

报告编号 (No.): NCSA-2019D-0076

第1页 共3页 (Page 1 of 3)

|                  |                                                                                                                                                                                                                 |      |               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 样品编号             | 2019D-0076                                                                                                                                                                                                      |      |               |
| 产品名称             | 强化复合风管                                                                                                                                                                                                          | 型号规格 | 3600×1500×500 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                 | 商 标  | /             |
| 委托单位             | 青岛亨通风管制造安装有限公司                                                                                                                                                                                                  | 出厂编号 | /             |
|                  |                                                                                                                                                                                                                 | 生产日期 | 2019-04-12    |
| 生产单位             | 青岛亨通风管制造安装有限公司                                                                                                                                                                                                  | 送样数量 | 1 套           |
|                  |                                                                                                                                                                                                                 | 送样日期 | 2019-08-01    |
| 检验类别             | 委托检验                                                                                                                                                                                                            | 检验日期 | 2019-08-01    |
| 委托单位地址           | 平度市同和北京路与柳州路交叉口路南                                                                                                                                                                                               |      |               |
| 检验依据             | JG/T 258-2018 《非金属及复合风管》                                                                                                                                                                                        |      |               |
| 判定依据             | /                                                                                                                                                                                                               |      |               |
| 检验地点             | 北京市通州区葛渠富壁路                                                                                                                                                                                                     |      |               |
| 检验用<br>仪器、装置     | S16 数字压力计; S20 漏风量测量装置; T-S65 大量程百分表; T-S66 大量程百分表; T-S68 钢卷尺; T-S76 大量程百分表; T-S79 大气压力表; T-S80 数字温湿度计; T-S86 数字压力计                                                                                             |      |               |
| 检验项目             | 漏风量 (2000Pa)、管壁变形量 (2000Pa)                                                                                                                                                                                     |      |               |
| 检<br>验<br>结<br>论 | <p>检验结果详见报告第 2 页。</p> <div style="text-align: right;"> <br/>           签发日期: 2019-08-26<br/>           检验鉴定章         </div> |      |               |

批 准:   
Approval

审 核:   
Verification

主 检:   
Chief tester



国家空调设备质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision and Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment

报告编号 (No.): NCSA-2019D-0076

第2页 共3页 (Page 2 of 3)

|      |            |
|------|------------|
| 样品编号 | 2019D-0076 |
|------|------------|

检 验 条 件

风管内静压为 2000Pa。

检 验 结 果

| 序号 | 检验项目                                             | 检验结果  |
|----|--------------------------------------------------|-------|
| 1  | 漏风量 [ $\text{m}^3/(\text{h} \cdot \text{m}^2)$ ] | 13.61 |
| 2  | 管壁变形量 (%)                                        | 1.38  |

本页以下空白。



# 国家空调设备质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision and Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment

报告编号 (No.): NCSA-2019D-0076

第3页 共3页 (Page 3 of 3)

第3页 共3页 (Page 3 of 3)

|              |                                 |     |    |
|--------------|---------------------------------|-----|----|
| 样品编号         | 2019D-0076                      |     |    |
| 样 品 描 述      |                                 |     |    |
| 产品名称         | 强化复合风管                          |     |    |
| 生产单位         | 青岛亨通风管制造安装有限公司                  |     |    |
| 规格型号         | 3600×1500×500                   | 类 型 | 复合 |
| 风管尺寸<br>(mm) | 3600×1500×500                   |     |    |
| 风管加固形式       | 本体压筋，每节 5 根；每节风管长 1200mm，共 3 节。 |     |    |
| 风管连接形式       | 共板法兰，无孔海绵密封条                    |     |    |
| 材 料          | 外层：镀锌钢板；中间层：离心玻璃棉；内层：镀锌钢板       |     |    |
| 生产日期         | 2019-04-12                      |     |    |
| 出厂编号         | /                               |     |    |

备 注:



被测样品照片