



210008280285



(2021) 国认监认字 (083) 号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1045

检 验 报 告

TEST REPORT

NCSA-2022IAQ-0004

产品名称:

强化复合风管

Name of Product

委托单位:

青岛亨通风管制造安装有限公司

Client

生产单位:

青岛亨通风管制造安装有限公司

Manufacture

检验类别:

委托检验

Test Category

建科环能科技有限公司建筑环境与能源检测院

Testing Institute of Building Environment and Energy, Jianke EET Co., Ltd.



国家空调设备质量检验检测中心

National Center of Quality Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment



扫描全能王 创建

建科环能科技有限公司建筑环境与能源检测院

Testing Institute of Building Environment and Energy, Jianke EET Co., Ltd.

国家空调设备质量检验检测中心

National Center of Quality Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment

报告编号 (No.): NCSA-2022IAQ-0004

第1页 共3页 (Page 1 of 3)

样品编号	2022IAQ-0004		
产品名称	强化复合风管	型号规格	3600*250*250
		商 标	亨通
委托单位	青岛亨通风管制造安装有限公司	出厂编号	HQFG-21-01
		生产日期	2021-12-02
生产单位	青岛亨通风管制造安装有限公司	送样数量	1
		送样日期	2022-02-28
检验类别	委托检验	检验日期	2022-03-01
委托单位地址	青岛平度同和衡阳路8号		
检验依据	JG/T 258-2018《非金属及复合风管》		
判定依据	JG/T 258-2018《非金属及复合风管》		
检验地点	北京市通州区葛渠富壁路		
检验用 仪器、装置	T-H-HN-050 空盒气压表; T-H70 钢卷尺; T-IAQ10 分光光度计; T-IAQ17 温湿度表; T-IAQ59 智能四路大气采样器; T-IAQ60 智能四路大气采样器; T-IAQ85 气相色谱仪		
检验项目	风管释放有害气体浓度 (甲醛、氨、苯、甲苯、TVOC)		
检 验 结 论	检验结果详见第2页。   检验鉴定章 签发日期: 2022-03-09		

批 准: 曹西
Approval审 核: 王强
Verification主 检: 侯文志
Chief tester

扫描全能王 创建

建科环能科技有限公司建筑环境与能源检测院

Testing Institute of Building Environment and Energy, Jianke EET Co., Ltd.



国家空调设备质量检验检测中心

National Center of Quality Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment

报告编号 (No.): NCSA-2022IAQ-0004

第 2 页 共 3 页 (Page 2 of 3)

样品编号	2022IAQ-0004			
检 验 结 果				
序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项判定
1	甲醛（mg/m ³ ）	≤0.03	0.021	合格
2	氨（mg/m ³ ）	≤0.06	0.010	合格
3	苯（mg/m ³ ）	≤0.03	未增加	合格
4	甲苯（mg/m ³ ）	≤0.06	0.014	合格
5	TVOC（mg/m ³ ）	≤0.2	未增加	合格
备注	本页以下空白。			



扫描全能王 创建



样品编号	2022IAQ-0004
样 品 描 述	
外形尺寸 (mm)	390×390×3600
样品颜色	银灰色

备注: 样品照片如下图所示。



样品照片

本页以下空白。

